



# CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszковского

## PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213



### ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4764/2022

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  
im. Józefa Tuliszковского - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Intelight Sp. z o. o.  
ul. Gwiazdzista 19  
01-651 Warszawa

stwierdza, że wyrób:

**Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu AURA**  
*Wykaz odmian przedmiotowego wyrobu zawarto na stronie 2 niniejszego dokumentu.*

produkowany przez:

Intelight Sp. z o. o.  
ul. Gwiazdzista 19  
01-651 Warszawa

w zakładzie produkcyjnym:

Intelight Sp. z o. o.  
Poczernin 46  
09-142 Załuski

spełnia wymagania:

pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 6581/2022 z dnia 08.06.2022 r. oraz wniosek o zmianę dopuszczenia nr 6770/2023 z dnia 03.01.2023 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 393/BA/22 z dnia 30.09.2022 r. oraz nr 866/BA/23 z dnia 03.03.2023 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 4764/DC/CNBOP-PIB/2022.

Okres ważności świadectwa:

od 14.06.2024 r.

do 17.10.2027 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 14 czerwca 2024 r.

## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4764/2022

### DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB


Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu AURA w odmianach:

Nazwa	Wymiar	Tryb pracy	Autonomia	Wykonanie	Temperatura barwowa
AURA	60x60 120x30	M	1H 2H 3H	MT AT	3000K 4000K 5000K 6500K
AURA	60x60 120x30	---	---	CB	3000K 4000K 5000K 6500K



CNBOP-PIB

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 14 czerwca 2024 r.

Strona 2/3

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 4764/2022 z dnia 18.10.2022 r.

## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 4764/2022

### DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

#### Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu AURA

Wykaz odmian przedmiotowego wyrobu zawarto na stronie 2 niniejszego dokumentu.

Typ	AURA	
	Z - zasilana centralnie (odmiany: CB)	X - z własnym zasilaniem (odmiany: MT, AT)
Tryb pracy	1 - zasilana ciągle	1 - zasilana ciągle
Urządzenia	nie dotyczy	A - zawiera urządzenie testujące F - urządzenie automatycznego testowania zgodne z IEC 61347-2-7, oznaczone EL-T (odmiany: AT)
Znamionowy czas pracy awaryjnej	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	60 - 1 godzina czasu pracy awaryjnej 120 - 2 godziny czasu pracy awaryjnej 180 - 3 godziny czasu pracy awaryjnej
Znamionowe napięcie zasilania	230 V AC 50 Hz, 220 V DC	230 V AC 50 Hz
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	I	
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP20	
Źródło światła	moduł LED	
Czas ładowania akumulatora	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	nie przekraczający 24 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	tak - dioda LED
Przystosowana do piktogramów	nie	
Sposób zamocowania	nabudowywana, wbudowywana, zwieszakowa	
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne	
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania	
Materiał obudowy	metal (obudowa), tworzywo sztuczne (dyfuzor)	
Oprawy z własnym zasilaniem w wykonaniu AT są przeznaczone do systemów automatycznego testowania zgodnie z normą PN-EN 62034:2012.		

#### WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

W procesie dopuszczenia zastosowano następujące wydania norm:

-PN-EN IEC 60598-1:2021-07+A1+A11:2022-12

-PN-EN IEC 60598-2-22:2022-11

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. brig. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 14 czerwca 2024 r.

Strona 3/3

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 4764/2022 z dnia 18.10.2022 r.

DC/D-21/24.11.2022