



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60112.0124.2026

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Oprawy awaryjne SUPREMA o wymiarach [mm]: 335x52, 335x217**

Zawierający / containing: PC/ABS, PC, PMMA i inne składniki/materiały zgodnie z dokumentacją przedłożoną do oceny

Przeznaczony do / destined: oświetlania dróg ewakuacyjnych, stref otwartych i wysokiego ryzyka w budynkach użyteczności publicznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one stosowane. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

INTELIGHT Sp. z o.o.
01-651 Warszawa
ul. Gwiaździsta 19

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

INTELIGHT Sp. z o.o.
01-651 Warszawa
ul. Gwiaździsta 19




Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2031.04.27 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2031.04.27 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 27 kwietnia 2026

The date of issue of the certificate: 27th April 2026

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr n. med. Maciej Szczotko